

कार्यालय

अग्निशमन

अधिकारी

जनपद

भदोही

पत्र संख्या:एफ0एस0 नि0-11/2021

दिनांक-नवम्बर 04, 2023

सेवा में,

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय, सागर रायपुर,
जनपद-भदोही।


कृपया अपने पत्र संख्या-F.430350/KVB/2023-24/140 दिनांक 30.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, सागर रायपुर जो कि दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इण्टर कालेज में संचालित है का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत निरीक्षण किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, सागर रायपुर जो कि दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इण्टर कालेज का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया तो निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें उपलब्ध पायी गयीं।

01. प्राथमिक अग्निशमन यन्त्र (फायर एक्सटिंग्यूसर) ए0बी0सी0 टाइप क्षमता-05 किग्रा-02 अद्द।
02. टेरिस टैण्क क्षमता-1000ली0।

एन0बी0सी0-2016, पार्ट-4 (फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी) के अनुसार वांछित अग्निशमन व्यवस्थायें-

01. फायर एक्सटिंग्यूसर आई.एस.-2190 के अनुसार स्थापित किया जाना वांछनीय है।
02. होजरील आई.एस.-3844 के अनुसार स्थापित किया जाना वांछनीय है।
03. टेरिस टैण्क क्षमता-10000ली0 स्थापित किया जाना वांछनीय है।
04. टेरिस टैण्क के पास 450 एल0पी0एम0 का पम्प लगाया जाना वांछनीय है।


(ओम प्रकाश) 23
अग्निशमन (अग्निशमन विभाग)
अग्निशमन अधिकारी
भदोही